

Zakopane, dnia 26 października 2018 r.

W s z y s c y

dotyczy : przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Zakopane.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r. poz.1986 - zwana dalej „ustawą lub ‘Pzp’”) uprzejmie informuje, że wpłynęły do niego pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Zakopane o następującej treści:

Pytania wykonawcy :

1. Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 na których występuje droga lub przejazd, przez torowisko, które zapewnią odpowiednie bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.
2. Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowanie, a nie zostały podane. Normy na stupy i oświetlenie jakie??
Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu.
nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03
PN.EN60698_1 PN_EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN_EN61547, PN-EN61000-3_2, PN_EN61000-3-3
Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikające z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy:
Ustawy
3. Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 W dokumentach

do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa :

Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

4. Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwyty mocowań , jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Wszystkie oprawy LED powinny spełniać wszystkie niezbędne wytyczne EU.

Odpowiedź zamawiającego :

- Ad. 1. Projektowane oświetlenie dotyczy dróg, które nie posiadają klasy w rozumieniu normy oświetleniowej. Podczas opracowania projektu zostały wykonane obliczenia oświetlenia zapewniające bezpieczeństwo użytkownikom dróg.
- Ad. 2. Wykaz norm znajduje się w Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót.
Dobrane w projekcie produkty mają charakter referencyjny. Mogą być zastąpione innymi, spełniającymi te same parametry techniczne i użytkowe, o czym jest mowa w Uwagach Końcowych każdego projektu.
- Ad. 3. Oferent zobowiązany jest zastosować oprawy, które są wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, na co ma przedstawić odpowiednie dokumenty zgodnie z przepisami.
- Ad. 4. Projekt przedstawia rozwiązanie sprawdzone obliczeniowo, które należy traktować jako przykładowe, i które pozwalają na wycenę inwestycji. Zastosowanie innych produktów jest dopuszczalne pod warunkiem spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 2.

Z poważaniem :

Z up. Burmistrza

Jaryna Puchala
p.o. Naczelnika Wydziału
Drogownictwa i Transportu